

111 學年校園環境安全檢查

活動中心

校園環境安全檢查表(國中)

學校名稱: 龍潭國中 校舍名稱: 前棟教學樓 日期: 112年2月9日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以保安全	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4.		線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
5.		各類門鎖是否故障損壞，鐵門(鐵捲門)啟動時是否有警示管理	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	校區全部都有
7.		緊急避難路線標識是否損壞或褪色。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(無法使用) <input type="checkbox"/> 是(可停用)	改善時間 年 月 日
10.		是否定期維護檢查避難逃生設施。	<input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 年 月 日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	<input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	(維護時間 111年6月30日)
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	<input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	
13.		消防栓是否有一個閘子及二條水帶、是否吊掛平整。	<input type="checkbox"/> 否(缺: 閘子 個 水帶 條) <input checked="" type="checkbox"/> 是	每年定檢更換
14.		滅火器有無過期，壓力是否充足。	<input checked="" type="checkbox"/> 無過期(數量: 支) <input type="checkbox"/> 過期(數量: 支)	
15.		消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	<input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 年 月 日 (保養時間 111年6月30日)
16.	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員估稅處理)	
17.		外牆磁磚(混泥土)是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	活動中心外牆剝落改善工程已竣工

18.	伸縮縫或建築構件間地下室	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,寬度變小或移位,裝修材料脫落(拍照存查,建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是,寬度變大,伸縮縫脫離(拍照存查,建議專業人員訪視處理)	
19.		欄、樓板、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
20.	樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地板)	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續訪視) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理)	
21.		混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查,建議專業人員訪視處理)	5
22.		是否有傾斜或穿通性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查,建議專業人員訪視處理)	
23.	屋頂	屋頂通風門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
24.		屋頂防水層表面是否損壞(如長嫩草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間11年 5月 5日
25.		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
26.		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
27.		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理)	
28.		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
28.		鋼網是否鏽蝕或螺絲鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
30.	建物附屬設施	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
31.		高度 1.5 公尺以上欄桿是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	改善時間__年__月__日

32.	備	門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 年 月 日
33.		樓梯扶手、護欄與欄杆是否牢固	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否(限期改善)	改善時間 年 月 日
34.		是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(實驗室 理化教室)	請列出所有教室
35.		易燃物品是否按照規定儲存與管理。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 年 月 日
36.		化學藥品是否按照規定儲存與管理。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 年 月 日
37.		瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 年 月 日
38.		放置藥物等物品之櫃體是否會晃動。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(請加強固定)	改善時間 年 月 日
39.		廢棄物是否按照規定處理。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(蒐集一定數量請廠商清運)	
40.		是否設有專人管理。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(健康中心教室) 管理人: 張耀宗	管理時間 111年8月1日起至 112年7月31日止(預定)
41.		其他		
檢查結果 補充說明 改善處置 因應作為				

※ 本自主檢查表以棟棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。

※ 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。

※ 本自主檢查表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及後續複檢，並應詳細說明改善處置方式。

※ 拍照存查者須註明日期、時間及位置，並列為本表格附件。


初檢			
組長(業務承辦人)	檢核人員	總務主任	校長
組長翁瑋鏡	翁瑋鏡	翁瑋鏡 翁志明	翁志明 莊裕庭
複檢 112年 2月9日			
組長(業務承辦人)	檢核人員	總務主任	校長
組長翁瑋鏡	翁瑋鏡	翁瑋鏡 翁志明	翁志明 莊裕庭

嘉義市立蘭潭國民中學 111 學年校園安全檢核小組

職稱	姓名	職務	聯絡資訊	備註
召集人	莊裕庭	校長	2773582-210	綜理決策、監督、維修事宜
執行秘書	賴忠明	總務主任	2773582-211	負責規劃、執行、檢查
委員	林逸蘋	家長會長	0938778×××	提供諮詢、協助監督與相關事宜
委員	謝明冲	學務主任	2773582-237	提供諮詢、協助監督與相關事宜
委員	蕭嘉俊	建築師	0953033×× ×	提供諮詢、協助監督與相關事宜
委員	洪浩堯	體育組長	2773582-308	負責檢查、維修聯繫與相關事宜
委員	翁階鋈	事務組長	2773582-212	負責檢查、維修聯繫與相關事宜
委員	張耀宗	設備組長	2773582-245	負責檢查、維修聯繫與相關事宜

委員	陳文奇	資訊組長	2773582-243	負責檢查、維修 聯繫與相關事宜
----	-----	------	-------------	--------------------

表 2-2-1



說明：紀錄彙成冊

