

民生國中校園及校舍建築安全檢核小組名冊

職稱	職務	姓名	職掌	連絡電話
校長	召集人	張金龍	綜理決策、檢查、 維修事宜	
總務主任	執行秘書	林育麟	負責規劃、執行、 檢查	
教務主任	委員	張誌龍	提供諮詢，協助檢 查之監督、執行與 其他相關事宜。	
學務主任	委員	涂榮祥	提供諮詢，協助檢 查之監督、執行與 其他相關事宜。	
輔導主任	委員	童俊凱	提供諮詢，協助檢 查之監督、執行與 其他相關事宜。	
生教組長	委員	陳育宸	負責檢查、填報檢 核表、維修聯繫與 其他相關事宜。	
衛生組長	委員	陳貞君	負責檢查、填報檢 核表、維修聯繫與 其他相關事宜。	
訓育組長	委員	江瓊菁	負責檢查、填報檢 核表、維修聯繫與 其他相關事宜。	
會計主任	委員	葉倩瑜	監督設備之品質及 提供相關維修經費 事宜。	
事務組長	委員	吳青穗	負責檢查、填報檢 核表、維修聯繫與 其他相關事宜。	
工友	委員	郭昆忠	負責檢查、維修及 其他相關事宜。	
工友	委員	陳春木	負責檢查、維修及 其他相關事宜。	

民生國中校舍安全檢核項目

嘉義市立民生國民中學校園安全檢核一覽表

編號	檢核項目	負責檢核單位	檢核時間
1	校園建築管理檢核表	總務處	配合建物 安檢時程
2	消防安全管理要領檢核	總務處	放假後、開學前
3	水電設備管理檢核表	總務處	放假後、開學前
4	天然災害(颱風、火災)管理檢核表	總務處	寒暑假各一次
5	運動遊戲器材管理檢核表	學務處	放假後、開學前
6	一般專科教室安全檢核表 (自然教室、生活科技教室、禮儀教室、美勞教室、家政教室、烹飪教室、美術教室、音樂教室…)	教務處	放假後、開學前
7	電腦資訊教室安全檢核表	教務處	放假後、開學前
8	服務教學空間安全檢核表 (視聽教室、圖書室、演講廳、會議室、活動中心)	圖書館:教務處 其餘:總務處	放假後、開學前
9	各科實驗教室安全檢核表	教務處	放假後、開學前
10	游泳安全管理檢核表	教務處	開課前
11	校外教學安全檢核表	承辦校外教學 單位	舉辦校外教學前
12	交通安全管理檢核表	學務處	每學期各一次
13	飲食衛生管理檢核表	午餐秘書	每學期各一次
14	校園公共衛生管理檢核表	學務處	每學期各一次
15	校園性侵害或性騷擾防治檢核表	輔導處	每學期各一次
16	校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理 檢核表	學務處	每學期各一次
17	校園門禁管理檢核表	總務處	每學期各一次

3-3.學校成立校舍安全檢核小組

定期辦理建築物安全檢查及保養維護工作

校園環境安全檢查表（國中）

學校名稱：民生國中 校舍名稱：創藝樓 檢核日期：115年7月24日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	☐ 否 ☒ 是	
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	☐ 否 ☒ 是	
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	☐ 否 ☒ 是	
4.		線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	☐ 否 ☒ 是	
5.		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	☒ 否，各類門鎖無損壞。 ☒ 是，電動門有警示管理。	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☐ 否 ☒ 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	☐ 否 ☒ 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☒ 是(無法使用) ☒ 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期維護檢查避難逃生設備。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (維護時間 115 年 5 月 8 日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
13.		消防栓是否有一個瞄子及二條水帶，是否吊掛平整。	☐ 否(缺：瞄子__個 水帶__條) ☒ 是	
14.		滅火器有無過期，壓力是否充足。	☐ 無過期(數量：__支) ☒ 過期(數量：__支)	
15.		消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (保養時間 115 年 5 月 8 日)	改善時間__年__月__日
16.	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	☐ 否 ☒ 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
17.		外牆磁磚(混泥土)是否剝落或有滲漏水現象	☐ 否 ☒ 是(限期改善)	

校園環境安全檢查表（國中）

學校名稱：民生國中 校舍名稱：創藝樓 檢核日期：115年7月24日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	☐ 否 ☒ 是	
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	☐ 否 ☒ 是	
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	☐ 否 ☒ 是	
4.		線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	☐ 否 ☒ 是	
5.		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	☒ 否，各類門鎖無損壞。 ☒ 是，電動門有警示管理。	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☐ 否 ☒ 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	☐ 否 ☒ 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☒ 是(無法使用) ☒ 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期維護檢查避難逃生設備。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (維護時間 115 年 5 月 8 日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
13.		消防栓是否有一個瞄子及二條水帶，是否吊掛平整。	☐ 否(缺：瞄子__個 水帶__條) ☒ 是	
14.		滅火器有無過期，壓力是否充足。	☐ 無過期(數量：__支) ☒ 過期(數量：__支)	
15.		消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (保養時間 115 年 5 月 8 日)	改善時間__年__月__日
16.	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	☐ 否 ☒ 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
17.		外牆磁磚(混泥土)是否剝落或有滲漏水現象	☐ 否 ☒ 是(限期改善)	

校園環境安全檢查表（國中）

學校名稱：民生國中 校舍名稱：活動中心 檢核日期：115年7月25日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	☐ 否 ☒ 是	
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	☐ 否 ☒ 是	
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	☐ 否 ☒ 是	
4.		線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	☐ 否 ☒ 是	
5.		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	☒ 否，各類門鎖無損壞。 ☒ 是，電動門有警示管理。	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☐ 否 ☒ 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	☐ 否 ☒ 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☒ 是(無法使用) ☒ 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期維護檢查避難逃生設備。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (維護時間 115 年 5 月 8 日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
13.		消防栓是否有一個瞄子及二條水帶，是否吊掛平整。	☐ 否(缺：瞄子__個 水帶__條) ☒ 是	
14.		滅火器有無過期，壓力是否充足。	☒ 無過期(數量：16 支) ☐ 過期(數量：__支)	
15.		消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (保養時間 115 年 5 月 8 日)	改善時間__年__月__日
16.	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	☐ 否 ☒ 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
17.		外牆磁磚(混泥土)是否剝落或有滲漏水現象	☐ 否 ☒ 是(限期改善)	

※ 本自主檢表以圖棟大樓為單位，如校內有 5 棟大樓，則應建立 5 份此表。

※ 本自主檢表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。

※ 本自主檢表應於每學年暑假 7 月底前排定時間檢查，如需改善，應於 3 個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。

※ 按照存查者須註明抽照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

初檢			
組長（業務承辦人）	檢核人員	總務主任	校長
複檢 115 年 7 月 24 日			
組長（業務承辦人）	檢核人員	總務主任	校長

校園環境安全檢查表（國中）

學校名稱：民生國中 校舍名稱：活動中心 檢核日期：115年7月25日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	☐ 否 ☒ 是	
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	☐ 否 ☒ 是	
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	☐ 否 ☒ 是	
4.		線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	☐ 否 ☒ 是	
5.		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	☒ 否，各類門鎖無損壞。 ☒ 是，電動門有警示管理。	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☐ 否 ☒ 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	☐ 否 ☒ 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☒ 是(無法使用) ☒ 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期維護檢查避難逃生設備。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (維護時間 115 年 5 月 8 日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
13.		消防栓是否有一個瞄子及二條水帶，是否吊掛平整。	☐ 否(缺：瞄子__個 水帶__條) ☒ 是	
14.		滅火器有無過期，壓力是否充足。	☒ 無過期(數量：16 支) ☐ 過期(數量：__支)	
15.		消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (保養時間 115 年 5 月 8 日)	改善時間__年__月__日
16.	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	☐ 否 ☒ 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
17.		外牆磁磚(混泥土)是否剝落或有滲漏水現象	☐ 否 ☒ 是(限期改善)	

3-3.學校成立校舍安全檢核小組

校園環境安全檢查表（國中）				
學校名稱：民生國中		校舍名稱：活動中心	檢核日期：115年7月25日	
項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	☐ 否 ☒ 是	
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	☐ 否 ☒ 是	
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	☐ 否 ☒ 是	
4.		鐵路開闢是否有裸露及不正常使用狀況	☒ 否 ☐ 是	
5.		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	☒ 否，各類門鎖無損壞。 ☒ 是，電動門有警示管理。	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☐ 否 ☒ 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	☒ 否 ☐ 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☐ 是(無法使用) ☒ 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期辦理檢查避難逃生設備。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (維護時間 115 年 5 月 8 日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
13.		消防栓是否有一個瞄子及二條水帶，是否吊掛平整。	☐ 否(缺：瞄子__個 水帶__條) ☒ 是	
14.		滅火器有無過期，壓力是否充足。	☒ 無過期(數量：__16__支) ☐ 過期(數量：__支)	
15.		消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (保養時間 115 年 5 月 8 日)	改善時間__年__月__日
16.	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	☒ 否 ☐ 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
17.		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	

校園環境安全檢查表（國中）				
學校名稱：民生國中		校舍名稱：活動中心	檢核日期：115年7月25日	
項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	☐ 否 ☒ 是	
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	☐ 否 ☒ 是	
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	☐ 否 ☒ 是	
4.		鐵路開闢是否有裸露及不正常使用狀況	☒ 否 ☐ 是	
5.		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	☒ 否，各類門鎖無損壞。 ☒ 是，電動門有警示管理。	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☐ 否 ☒ 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	☒ 否 ☐ 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☐ 是(無法使用) ☒ 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期辦理檢查避難逃生設備。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (維護時間 115 年 5 月 8 日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
13.		消防栓是否有一個瞄子及二條水帶，是否吊掛平整。	☐ 否(缺：瞄子__個 水帶__條) ☒ 是	
14.		滅火器有無過期，壓力是否充足。	☒ 無過期(數量：__16__支) ☐ 過期(數量：__支)	
15.		消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (保養時間 115 年 5 月 8 日)	改善時間__年__月__日
16.	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	☒ 否 ☐ 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
17.		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	

校園環境安全檢查表（國中）				
學校名稱：民生國中		校舍名稱：活動中心	檢核日期：115年7月25日	
項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	☐ 否 ☒ 是	
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	☐ 否 ☒ 是	
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	☐ 否 ☒ 是	
4.		鐵路開闢是否有裸露及不正常使用狀況	☒ 否 ☐ 是	
5.		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	☒ 否，各類門鎖無損壞。 ☒ 是，電動門有警示管理。	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☐ 否 ☒ 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	☒ 否 ☐ 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☐ 是(無法使用) ☒ 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期辦理檢查避難逃生設備。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (維護時間 115 年 5 月 8 日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
13.		消防栓是否有一個瞄子及二條水帶，是否吊掛平整。	☐ 否(缺：瞄子__個 水帶__條) ☒ 是	
14.		滅火器有無過期，壓力是否充足。	☒ 無過期(數量：__16__支) ☐ 過期(數量：__支)	
15.		消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (保養時間 115 年 5 月 8 日)	改善時間__年__月__日
16.	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	☒ 否 ☐ 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
17.		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	

18.	伸縮縫或建築物間隙地面下室	寬度是否明顯改變	☒ 否 ☐ 是，寬度變小或碰挫，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) ☐ 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
19.	樓、樓板、牆壁	是否有滲漏水現象	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	
20.	牆柱、牆壁、樓地板(含一樓地面)	是否有裂縫	☒ 否 ☐ 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) ☐ 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) ☐ 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
21.	樓地板(含一樓地面)	混凝土保護層是否剝落	☒ 否 ☐ 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) ☐ 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
22.	屋頂	是否有傾斜或穿透性開裂	☒ 否 ☐ 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
23.	屋頂	屋頂透通門是否變形	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
24.	屋頂	屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
25.	屋頂	排水管道是否通暢	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
26.	屋頂	女兒牆是否損壞	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
27.	屋頂	水塔是否有裂縫	☒ 否 ☐ 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) ☐ 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
28.	屋頂	水塔固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
29.	屋頂	鋼樑是否鏽蝕或螺絲鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
30.	建物附屬	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日

3-3.學校成立校舍安全檢核小組

18.	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	☒ 否 ☐ 是,寬度變小或縮短,裝修材料脫落(拍照存查,建議專業人員訪視處理) ☐ 是,寬度變大,伸縮縫脫離(拍照存查,建議專業人員訪視處理)	
19.	地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	
20.	樑柱、牆壁、樓地(含一樓地底)	是否有裂縫	☒ 否 ☐ 是,既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) ☐ 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) ☐ 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理)	
21.		混凝土保護層是否剝落	☒ 否 ☐ 是,但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) ☐ 是,且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查,建議專業人員訪視處理)	
22.		是否有傾斜或穿透性開裂	☒ 否 ☐ 是(拍照存查,建議專業人員訪視處理)	
23.	屋頂通風門	是否變形	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
24.	屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)		☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
25.	排水管道是否通暢		☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
26.	女兒牆是否損壞		☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
27.	屋頂	水塔是否有裂縫	☒ 否 ☐ 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) ☐ 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理)	
28.		水塔固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
29.		鋼網是否繃緊或螺絲鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
30.	建物附屬	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日

校園環境安全檢查表(國中)

學校名稱:民生國中 校舍名稱:廚房 檢核日期:115年7月24日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警告標示以維安全	☐ 否 ☒ 是	
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	☐ 否 ☒ 是	
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	☐ 否 ☒ 是	
4.		總路開關是否有裸露及不正常使用狀況	☐ 否 ☒ 是	
5.		各類門鎖是否故障損壞,電動門(鐵捲門)啟動時是否有警示管理	☒ 否,各類門鎖無損壞。 ☒ 是,電動門有警示管理。	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☒ 否 ☐ 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	☒ 否 ☐ 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☐ 是(無法使用) ☒ 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期維護檢查避難逃生設備。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (維護時間115年5月8日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
13.		消防栓是否有一個瞄子及二條水帶,是否吊掛平整。	☐ 否(缺:瞄子__個 水帶__條) ☒ 是	
14.		滅火器有無過期,壓力是否充足。	☒ 無過期(數量:5支) ☐ 過期(數量:___支)	
15.		消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (保養時間115年5月8日)	改善時間__年__月__日
16.	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	☒ 否 ☐ 是(拍照存查,建議專業人員訪視處理)	
17.		外牆磁磚(泥漿土)是否剝落或有滲漏水現象	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	

校園環境安全檢查表(國中)

學校名稱:民生國中 校舍名稱:廚房 檢核日期:115年7月24日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警告標示以維安全	☐ 否 ☒ 是	
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	☐ 否 ☒ 是	
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	☐ 否 ☒ 是	
4.		總路開關是否有裸露及不正常使用狀況	☐ 否 ☒ 是	
5.		各類門鎖是否故障損壞,電動門(鐵捲門)啟動時是否有警示管理	☒ 否,各類門鎖無損壞。 ☒ 是,電動門有警示管理。	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☒ 否 ☐ 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	☒ 否 ☐ 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☐ 是(無法使用) ☒ 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期維護檢查避難逃生設備。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (維護時間115年5月8日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
13.		消防栓是否有一個瞄子及二條水帶,是否吊掛平整。	☐ 否(缺:瞄子__個 水帶__條) ☒ 是	
14.		滅火器有無過期,壓力是否充足。	☒ 無過期(數量:5支) ☐ 過期(數量:___支)	
15.		消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (保養時間115年5月8日)	改善時間__年__月__日
16.	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	☒ 否 ☐ 是(拍照存查,建議專業人員訪視處理)	
17.		外牆磁磚(泥漿土)是否剝落或有滲漏水現象	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	

31.	層設備	高度1.5公尺以上櫥櫃是否	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
32.		有穩固之固定設施	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
33.		門窗玻璃是否變形	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
34.	危險物品管理	樓梯扶手、欄杆與欄杆是否牢固	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	
35.		是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含儲藏室)	☒ 否 ☐ 是(實驗室:)	
36.		易燃物品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否(限期改善) ☒ 是	改善時間__年__月__日
37.		化學藥品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否(限期改善) ☒ 是	改善時間__年__月__日
38.		瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	☐ 否(限期改善) ☒ 是	改善時間__年__月__日
39.		放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	☒ 否 ☐ 是(請加強固定)	改善時間__年__月__日
40.		廢棄物是否按照規定處理。	☐ 否 ☒ 是	
41.	其他	是否設有專人管理。	☐ 否 ☒ 是(管理人:倉育組長蕭佳慧)	管理時間 115年8月1日起至 116年7月31日止(預定)
檢查結果 補充說明 及處理 因應作為				

※ 本自主檢查表以簡檢大樓為單位,如校內有5棟大樓,則應建立5份此表。

※ 本自主檢查表訂定檢查項目,各校應視需求自行增列。

※ 本自主檢查表應於每學年暑假7月底前訂定時間檢查,如需改善,應於3個月內進行改善及追蹤複檢,並應詳加說明改善處置方式。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置,並列為本表格附件。

初檢			
組長(業務承辦人)	檢核人員	總務主任	校長
			
檢核 115 年 7 月 24 日			
複檢			
組長(業務承辦人)	檢核人員	總務主任	校長
			

針對校園安全空間及各項設施安全進行檢測

服務教學空間安全檢核表

(第一演講廳)

校名:嘉義市立民生國中 查核日期:115年8月14日

項目	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果	備註
項次			符合 待改進事項	
設備	1 設有專人管理。	鄭嘉志	✓	
	2 訂定管理規則。	鄭嘉志	✓	
	3 電源供應安全穩定	鄭嘉志	✓	
	4 完善的防曬、防塵、防潮。	鄭嘉志	✓	
	5 隔音空調設備良好。	鄭嘉志	✓	
	6 窗簾布幕無破損。	鄭嘉志	✓	
	7 消防器材無過期、失效。	鄭嘉志	✓	
	8 防盜設備正常。	鄭嘉志	✓	
	9 出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。	鄭嘉志	✓	
安全 工作 執行	1 字幕、焦距、音量控制適當。	鄭嘉志	✓	
	2 不可隨意搬動器材。	鄭嘉志	✓	
	3 建立使用紀錄。	鄭嘉志	✓	
	4 注意學生秩序，安全維護。	鄭嘉志	✓	

承辦人: 鄭嘉志 組長: 陳時成 主任: 鄭嘉志 校長: 蔡金樹

服務教學空間安全檢核表

(視聽教室)

校名:嘉義市立民生國中 查核日期:115年8月14日

項目	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果	備註
項次			符合 待改進事項	
設備	1 設有專人管理。	鄭嘉志	✓	
	2 訂定管理規則。	鄭嘉志	✓	
	3 電源供應安全穩定	鄭嘉志	✓	
	4 完善的防曬、防塵、防潮。	鄭嘉志	✓	
	5 隔音空調設備良好。	鄭嘉志	✓	
	6 窗簾布幕無破損。	鄭嘉志	✓	
	7 消防器材無過期、失效。	鄭嘉志	✓	
	8 防盜設備正常。	鄭嘉志	✓	
	9 出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。	鄭嘉志	✓	
安全 工作 執行	1 字幕、焦距、音量控制適當。	鄭嘉志	✓	
	2 不可隨意搬動器材。	鄭嘉志	✓	
	3 建立使用紀錄。	鄭嘉志	✓	
	4 注意學生秩序，安全維護。	鄭嘉志	✓	

承辦人: 鄭嘉志 組長: 陳時成 主任: 鄭嘉志 校長: 蔡金樹

服務教學空間安全檢核表

(視聽教室、圖書室、演講廳、會議室、活動中心)

校名:嘉義市立民生國中 查核日期:115年8月14日

項目	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果	備註
項次			符合 待改進事項	
設備	1 設有專人管理。	鄭嘉志	✓	
	2 訂定管理規則。	鄭嘉志	✓	
	3 電源供應安全穩定	鄭嘉志	✓	
	4 完善的防曬、防塵、防潮。	鄭嘉志	✓	
	5 隔音空調設備良好。	鄭嘉志	✓	
	6 窗簾布幕無破損。	鄭嘉志	✓	
	7 消防器材無過期、失效。	鄭嘉志	✓	
	8 防盜設備正常。	鄭嘉志	✓	
	9 出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。	鄭嘉志	✓	
安全 工作 執行	1 字幕、焦距、音量控制適當。	鄭嘉志	✓	
	2 不可隨意搬動器材。	鄭嘉志	✓	
	3 建立使用紀錄。	鄭嘉志	✓	
	4 注意學生秩序，安全維護。	鄭嘉志	✓	

承辦人: 鄭嘉志 組長: 陳時成 主任: 鄭嘉志 校長: 蔡金樹

服務教學空間安全檢核表

(活動中心)

校名:嘉義市立民生國中 查核日期:115年8月14日

項目	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果	備註
項次			符合 待改進事項	
設備	1 設有專人管理。	鄭嘉志	✓	
	2 訂定管理規則。	鄭嘉志	✓	
	3 電源供應安全穩定	鄭嘉志	✓	
	4 完善的防曬、防塵、防潮。	鄭嘉志	✓	
	5 隔音空調設備良好。	鄭嘉志	✓	
	6 窗簾布幕無破損。	鄭嘉志	✓	
	7 消防器材無過期、失效。	鄭嘉志	✓	
	8 防盜設備正常。	鄭嘉志	✓	
	9 出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。	鄭嘉志	✓	
安全 工作 執行	1 字幕、焦距、音量控制適當。	鄭嘉志	✓	
	2 不可隨意搬動器材。	鄭嘉志	✓	
	3 建立使用紀錄。	鄭嘉志	✓	
	4 注意學生秩序，安全維護。	鄭嘉志	✓	

承辦人: 鄭嘉志 組長: 陳時成 主任: 鄭嘉志 校長: 蔡金樹

3-3.學校成立校舍安全檢核小組

服務教學空間安全檢核表

(會議室)

校名:嘉義市立民生國中 查核日期:115年8月14日

項目	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
設備	1 設有專人管理。	張宇翔	✓		
	2 訂定管理規則。	張宇翔	✓		
	3 電源供應安全穩定。	張宇翔	✓		
	4 完善的防曬、防塵、防潮。	張宇翔	✓		
	5 隔音空調設備良好。	張宇翔	✓		
	6 窗簾布幕無破損。	張宇翔	✓		
	7 消防器材無過期、失效。	張宇翔	✓		
	8 防盜設備正常。	張宇翔	✓		
	9 出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。	張宇翔	✓		
安全 工作 執行	1 字幕、焦距、音量控制適當。	張宇翔	✓		
	2 不可隨意搬動器材。	張宇翔	✓		
	3 建立使用紀錄。	張宇翔	✓		
	4 注意學生秩序，安全維護。	張宇翔	✓		

承辦人: 張宇翔 組長: 張宇翔 主任: 張宇翔 校長: 張宇翔

服務教學空間安全檢核表

(第二演講廳)

校名:嘉義市立民生國中 查核日期:115年8月14日

項目	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
設備	1 設有專人管理。	張宇翔	✓		
	2 訂定管理規則。	張宇翔	✓		
	3 電源供應安全穩定。	張宇翔	✓		
	4 完善的防曬、防塵、防潮。	張宇翔	✓		
	5 隔音空調設備良好。	張宇翔	✓		
	6 窗簾布幕無破損。	張宇翔	✓		
	7 消防器材無過期、失效。	張宇翔	✓		
	8 防盜設備正常。	張宇翔	✓		
	9 出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。	張宇翔	✓		
安全 工作 執行	1 字幕、焦距、音量控制適當。	張宇翔	✓		
	2 不可隨意搬動器材。	張宇翔	✓		
	3 建立使用紀錄。	張宇翔	✓		
	4 注意學生秩序，安全維護。	張宇翔	✓		

承辦人: 張宇翔 組長: 張宇翔 主任: 張宇翔 校長: 張宇翔

水電設備管理檢核表

校名:嘉義市立民生國中 查核日期:115年8月14日

項目	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
設備	1 水電安全設備符合規定。	張宇翔	✓		
	2 安全開關正常。	張宇翔	✓		
	3 線路絕緣良好。	張宇翔	✓		
	4 燈具電器使用量合乎負載量。	張宇翔	✓		
	5 線路無任意延長加裝。	張宇翔	✓		
	6 燈具懸掛牢固。	張宇翔	✓		
	7 水池、水塔清潔定期清洗。	張宇翔	✓		
	8 管線水龍頭無漏水。	張宇翔	✓		
	9 管道線路設施定期維護保養。	張宇翔	✓		
	10 消防設備符合規定。	張宇翔	✓		
行政 管理 措施	1 校園開放區與非開放區有隔離措施。	張宇翔	✓		
	2 電力公司如期檢視用電負載量。	張宇翔	✓		
	3 自來水公司水質水壓檢視是否如期實施。	張宇翔	✓		
	4 有編列維護經費。	張宇翔	✓		
	5 維護保養正常。	張宇翔	✓		
	6 危險區域明確標示。	張宇翔	✓		
	7 水電安全教育隨機配合教學。	張宇翔	✓		
	8 飲用水水質檢驗定期送檢。	張宇翔	✓		

附註:

- 建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。
- 建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人: 張宇翔 組長: 張宇翔 主任: 張宇翔 校長: 張宇翔

天然災害管理檢核表

校名:嘉義市立民生國中 查核日期:115年8月14日

項目	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
防(救) 災 作 為	1 各項安全設備應符合規定。	張宇翔	✓		
	2 安全逃生標誌標示清楚。	張宇翔	✓		
	3 滅火器無過期、失壓、失效。	張宇翔	✓		
	4 有適當地點可設置緊急避難場所。	張宇翔	✓		
	1 成立防災救護組織，且可隨時動員。	張宇翔	✓		
	2 有緊急應變計畫。	張宇翔	✓		
	3 防救任務適當編配。	張宇翔	✓		
	4 有實施防災教育或宣導。(如:專題演講討論、教材編訂、藝文活動等)	張宇翔	✓		
	5 定期舉行防災演習(如地震、火災發生情境)。	張宇翔	✓		
	6 儲糧、書架、實驗室等處有適當之防震固定措施。	張宇翔	✓		
	7 震災後建物是否有傾斜、裂縫出現。	張宇翔	✓		
	8 颱風前低窪地設備物品是否移到適當地點。	張宇翔	✓		
	9 颱風前門窗是否關緊。	張宇翔	✓		
	10 颱風前招牌、懸吊物等是否加以固定。	張宇翔	✓		

承辦人: 張宇翔 組長: 張宇翔 主任: 張宇翔 校長: 張宇翔

3-3.學校成立校舍安全檢核小組

項次	項 目	檢 核 要 點	負責人員	檢 核 結 果		備註
				符合	待改進事項	
避難逃生設備	5	防火門、防火鐵捲門、排煙設備操作正常。	張宇翊	✓		
	6	逃生通道暢通且在適當位置上裝置避難方向指示燈及緊急照明設備。	張宇翊	✓		
	7	依規定設置各項避難器具。	張宇翊	✓		
	8	設有專人管理。	張宇翊	✓		
	9	定期維護檢查避難逃生設備。	張宇翊	✓		
電 路	1	電線符合規定有加強更新及防止漏電。	張宇翊	✓		
	2	電壓符合規定。	張宇翊	✓		
	3	插座使用符合規定。	張宇翊	✓		
	4	管線設置符合規定。	張宇翊	✓		
	5	電器用品使用符合規定負荷量。	張宇翊	✓		
	6	專人管理。	張宇翊	✓		
	7	定期保養及檢查。	張宇翊	✓		
危險物品管理	1	易燃物品按照規定儲存與管理。	張宇翊	✓		
	2	化學藥品按照規定儲存與管理。	張宇翊	✓		
	3	瓦斯及廚房衛浴設備符合安全規定。	張宇翊	✓		
	4	廢棄物按照規定處理。	張宇翊	✓		
	5	設有專人管理。	張宇翊	✓		
	6	定期保養及檢查。	張宇翊	✓		
防火	1	假日、夜間及特定節日有安排加強巡邏。	張宇翊	✓		
	2	整理或保存場所內之可燃物。	張宇翊	✓		

附註：

- 1.建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。
- 2.建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人：張宇翊

組長：張宇翊

主任：張宇翊

校長：張宇翊

防火管理人：

張宇翊

張宇翊

消防安全管理要領檢核表

校名：嘉義市立民生國中

查核日期：115年8月14日

項次	項 目	檢 核 要 點	負責人員	檢 核 結 果		備註
				符合	待改進事項	
組 織	1	擬妥防護計畫。	張宇翊	✓		
	2	成立消防安全防護小組。	張宇翊	✓		
訓 練	1	定期召開會議及訓練。	張宇翊	✓		
	2	實施防火教育宣導。	張宇翊	✓		
	3	實施防火器材使用訓練。	張宇翊	✓		
	4	實施避難逃生方法及逃生路線演練。	張宇翊	✓		
	5	教職員工會使用防火避難逃生設備。	張宇翊	✓		
	6	教職員工會操作滅火器（滅火器及消防栓）。	張宇翊	✓		
警 報 設 備	1	火警警報設備可正常操作。	張宇翊	✓		
	2	緊急廣播設備可正常操作。	張宇翊	✓		
	3	緊急照明設備可正常操作。	張宇翊	✓		
	4	定期維護警報設備。	張宇翊	✓		
	5	設有專人管理。	張宇翊	✓		
滅 火 設 備	1	消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。	張宇翊	✓		
	2	滅火器無過期，壓力充足。	張宇翊	✓		
	3	設有專人管理。	張宇翊	✓		
	4	定期保養及檢查。	張宇翊	✓		
避 難 逃 生 設 備	1	有避難逃生路線圖。	張宇翊	✓		
	2	緊急避難路線指標無損壞或脫落。	張宇翊	✓		
	3	設置安全門且在門上設置出口標示燈。	張宇翊	✓		
	4	安全門保持未上鎖狀態。	張宇翊	✓		